

फायर सर्विस

दिनांक: मार्च

01

2013

कार्यालय  
नवा मे,

उपनिदेशक

क्रमांक: स-28 डी0डी0/फा0स0/मेरठ-13(मुरादा0) | 200

प्रधानाचार्या,  
मैसर्स ग्रीन मिडोज स्कूल,  
डा0बी0आर0 अम्बेडकर पुलिस एकेडमी  
जिला मुरादाबाद,

विषय:

मैसर्स ग्रीन मिडोज स्कूल, डा0बी0आर0 अम्बेडकर पुलिस एकेडमी जिला मुरादाबाद में निर्मित स्कूल भवन की  
अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:

- 1-मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन, शिक्षा (06) अनुभाग का शासनादेश संख्या: 1528/79-6-08 दिनांक: 20-07-2009
- 2-मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित जन हित याचिका संख्या: 483/2004 अवनीश कुमार महरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक: 13-04-2009 के अनुपालन में प्रदेश के स्कूलों/ कालेजों में अग्नि सुरक्षा शानादेश संख्या: 1801/15-7-09-1(124)/2009 दिनांक: 20-07-2009 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अनापत्ति सम्बन्धी आख्या।

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक: 25-02-2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से मैसर्स ग्रीन मिडोज स्कूल, डा0बी0आर0 अम्बेडकर पुलिस एकेडमी जिला मुरादाबाद में निर्मित स्कूल भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित शासनादेशों के अनुपालन में भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2005 में उल्लिखित शैक्षिक भवनों के लिए प्राविधानित अग्निशमन सुरक्षा के अनुरूप भवन का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 25-02-2013 मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद को उपलब्ध करायी गयी एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद को उपलब्ध करायी गयी ए0-प्रश्नगत एजुकेशनल भवन की मान्यता सीबीएसई द्वारा अपने पत्र संख्या: CBSE/AFF/2130218/EX-01063 को उपलब्ध करायी जिसके अनुसार विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

- 1-कुल प्लॉट एरिया-4200 वर्ग मी0।
- 2-भूतल निर्मित कवर्ड एरिया-920.00 वर्ग मी0।
- 3-प्रथम तल एरिया-628.00 वर्ग मी0।
- 4-ऊँचाई-08 मी0 लगभग।

ढाचागत सुरक्षा व्यवस्था:-

- 1-पहुच मार्ग- प्रश्नगत स्कूल भवन 12 मी0 चौड़े रोड पर स्थित है जिस पर फायर सर्विस वाहन आ जा सकते हैं।
- 2-प्रवेश द्वार-04.50 मी0 उपलब्ध है।
- 3-सैंटबेक

- अग्रभाग-06.00 मी0 है।
- पृष्ठ भाग-06.00 मी0।
- पार्श्व भाग-06.00 मी0।
- पार्श्व भाग-2, 06.00 मी0।

*Seema 9/7/2020*  
PRINCIPAL  
Green Meadows School  
Dr B R Ambedkar  
U P Police Academy  
Muradabad



3

4--निकास मार्ग--प्रश्नगत भवन मे 02 स्टेयर जिनकी चौडाई 1.00 मी0 निर्मित है।

अग्निशमन व्यवस्था--

1--भवन मे अग्निशमन हेतु फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार स्थापित किये गये है।

2--अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण--प्रतिवर्ष फायर एक्सटिंग्यूशर रिफिलिंग नियमानुसार कराया जा रहा है।

अतः उपरोक्तानुसार विषयगत स्कूल को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:-


1--वर्तमान में विद्यालय भवन के प्रस्तुत मानचित्र के अतिरिक्त भविष्य में निर्माण करने की दशा में इस विभाग से पुनः अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

2--वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना होगा तथा प्रति वर्ष इस प्रकार का प्रमाण पत्र इस विभाग से प्राप्त करना होगा कि उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नही की जायेगी।

3--स्कूल की ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान दशा पहुंच मार्ग, सैट बैंक, फायर स्केप. व अग्निशमन व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नही की जायेगी।


4--स्कूल में भोजन/मिड--डे मील आदि तैयार करने सम्बन्धी कार्य केवल भूतल पर व निकास मार्गों से दूर टिन शैड में ही किया जायेगा।

5--उपरोक्त प्रतिबन्धों के उल्लंघन पर निर्गत अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पर-स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

  
(अमन शर्मा)  
उपनिदेशक, फायर सर्विस  
मेरठ महानिरीक्षण क्षेत्र।

प्रतिलिपि-1--मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2--अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
PRINCIPAL  
Green Meadows School  
Dr. B. R. Ambedkar  
U.P. Police Academy  
Moradabad

Nine Lat  
cheque N

PP  
Green  
Dr. B  
U.P.